

**ΠΡΟΣ:**

**CENTER PLUS S.A.**

**ΟΙΝΟΦΥΤΑ 17/04/2018**

**ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ**

**Δια του παρόντος, πιστοποιείται στην εταιρεία CENTER PLUS S.A., ότι τα προϊόντα από κράμα χαλκού:**

- 1. φύλλα κράματος CW508L (CuZn37) διάστασης 01.00x1000-2000mm (δακτυλίδι),**
- 2. ράβδους στρογγυλής διατομής 70mm&85mm κράματος CW606N (βάση)**

**που διατίθενται από την εταιρεία FITCO S.A., πληρούν τις απαιτήσεις της λίστας κραμάτων που είναι κατάλληλα για χρήση σε εφαρμογές πόσιμου νερού (8<sup>th</sup> revision of UBA hygienic list), καθώς και την Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή DIN 50930-6.**

Number	Element	Cu	Al	As	Fe	Si	Ni	Pb	Sn	Zn	Others total
CW606N	min	61.0	-	-	-	-	-	1.6	-	rem	-
	max	62.0	0.05	-	0.2	-	0.1	2.2	0.2	-	0.1
CW508L	min	62.8	-	-	-	-	-	-	-	rem	-
	max	63.2	0.03	0.05	0.015	0.03	0.1	0.04	0.01	-	0.1

Σύσταση σε ποσοστό % κ.β.

**Το παρόν χορηγείται με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές για την εταιρεία**

**CENTER PLUS S.A.**

**ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ**

**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ**




**ΤΟΥΛΦΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ**

**ΖΟΡΜΑΛΙΑ ΣΥΛΒΙΑ**